


* Überstand der Wand ist unter Anwendung der geltenden Normen und Vorschriften auszuführen:
Brandwand nach Musterbauordnung (MBO) mindestens 0,30m
Brandwand nach Muster Industriebaurichtlinie (M IndBauRL) mindestens 0,50m
Komplextrennwand nach VdS Merkblatt 2234 mindestens 0,50m (empfohlen 0,80m)
Bekleidung Überstand mit nichtbrennbaren Baustoffen.

- 01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
- 02 Verbundklipp (Halter)
- 05 Wärmedämmung
- 07 Dampfsperre
- 08 Stahl - Trapezprofil
- 12 Kalzip Trapezprofil/Wellprofil
- 21 Brandwand oder Komplextrennwand
- 22 Abdeckblech
- 23 Ortgang - Leiste, Verstärkungsprofil, Sturmhaken



Brandwand über Dach

2.81

Konstruktionsvorschlag
31.07.2014

Kalzip GmbH

August-Horch-Straße 20-22
56070 Koblenz - Germany

T +49 (0) 261 - 9834-0
F +49 (0) 261 - 9834-100
www.kalzip.com